



РЕТРОФИТ НВА
Энергия под защитой

ООО «СБТ-Энергосервис» Адрес головного офиса: г. Ульяновск, ул. Марата, дом 14, офис 21
Коммерческий отдел: +7 (8422) 44-98-27 Бухгалтерия: +7 (8422) 44-54-13, Инженер технической поддержки: +7(987) 630-16-44
Email: sbtenergo@gmail.com Время работы: 09.00-18.00 UTC +4

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Выключатели серии АВ2М торговой марки РетрофитНВА г. Ульяновск

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

1. Тип и номинальный ток:

АВ2М4Н (стационарный, неселективный)	250 А	400 А	
АВ2М4С (стационарный, селективный)			
АВ2М4НВ (выдвижной, неселективный)			
АВ2М4СВ (выдвижной, селективный)			
АВ2М10Н (стационарный, неселективный)	800 А	1000 А	
АВ2М10С (стационарный, селективный)			
АВ2М10НВ (выдвижной, неселективный)	800 А		
АВ2М10СВ (выдвижной, селективный)			
АВ2М15Н (стационарный, неселективный)	1200 А		
АВ2М15С (стационарный, селективный)			
АВ2М15НВ (выдвижной, неселективный)	1200 А		
АВ2М15СВ (выдвижной, селективный)			
АВ2М20Н (стационарный, неселективный)	1000А	1200А	1500А
АВ2М20С (стационарный, селективный)			
АВ2М20НВ (выдвижной, неселективный)			
АВ2М20СВ (выдвижной, селективный)			

2. Исполнение привода :

- ручной
- электромагнитный (укажите напряжение: 220В переменного тока, 220В постоянного тока).

3. Электронный блок защиты

- МРТ1-МП
- МРТ2-МП
- МРТ4-МП

4. Наличие и параметры дополнительных расцепителей (только один):

- независимый (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 24; 110; 220 В постоянного тока);
- нулевой (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 110; 220; 440 В постоянного тока)

5. Климатическое исполнение: УХЛ3, Экспорт, тропики.